

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
Номер КНМ: 29210061000201322676
Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 08.11.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление
МЧС России по Архангельской области
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел. 8(812) 65-14-94

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Архангельской области
163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корпус 1, тел. 8(8182) 69-39-49

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 494/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа
"Город Архангельск" "Архангельская Средняя школа Соловецких юнг" (сокращенное наименование –
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г.Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Архангельской области № 494 от «08» ноября 2021 года по адресу: г. Архангельск,
ул. Прокопия Галушина, д.25 корп.1 в период с «16» ноября 2021 г. по «23» ноября 2021 г.
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского,
Варавино-Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Архангельска управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области,
государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору Узких
Владимиром Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представитель контролируемого лица – директор МБОУ Архангельская
СШ Соловецких юнг – Павловцева Ольга Николаевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: не привлекались.

Эксперты (экспертные организации): не привлекались.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Резервное питание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в дежурном режиме в течение 24 часов и в режиме "Пожар" не менее 3 часов находится в неисправном состоянии.	1. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ); п. 4.3 СП 6.13130.2013; ч.4 ст. 4, ч.1 ст.6, часть 7 ст. 84 № 123-ФЗ от 22.07.2008.	01.12.2022	
2.	На объекте не обеспечено взаимодействия автоматической установки пожарной сигнализации с системой вентиляции, а именно отключения при пожаре систем вентиляции.	п. 42, п.54 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 83 №123-ФЗ; п.6.24 СП 7.13130.2013.	01.12.2022	
3.	Пожарные дымовые извещатели установлены не на перекрытии, тросах, а также стенах и других строительных конструкциях, чем не обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве (по факту извещатели расположенные в коридоре 2-го этажа установлены на полотне навесного потолка).	п. 54 ППР в РФ; п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.6 ст.83 №123-ФЗ	01.12.2022	
4.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время для отказа работы соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре превышает время эвакуации людей из здания.	<i>добавить в акт осмотра организации</i> п. 54 ППР в РФ; п. 3.4 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.7, ст.84 №123-ФЗ <i>корректирует датскому сигнал, после орг. д. провести испытания и оформить протокол</i>	01.12.2022	
5.	При размыкании клеммных колодок речевых оповещателей (разрыв линии) сигнал о неисправности на приборы контроля и управления не поступил.	п. 54 ППР в РФ; п. 3.4 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 № 123-ФЗ.	01.12.2022	
6.	Настенные речевые оповещатели расположены менее чем 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (по факту у кабинета №41 – 5см., в коридоре 2-го этажа – 4см.)	п.4.4 СП 3.13130.2009; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.1, ст.84 № 123-ФЗ.	01.12.2022	
7.	Расстояние от дымовых пожарных	ч.4 ст.4, ч.1 ст.6 № 123-ФЗ; п.	01.12.2022	

	извещателей до выступающих на 0,25 м и менее от перекрытия инженерного оборудования (светильников) составляет менее двух высот этого оборудования (по факту извещатели расположены вплотную к светильникам в бытовых помещениях столовой, кабинетах 2-го этажа).	6.6.36 СП 484.1311500.2020.		
8.	В техническом помещении (теплоузел на 1-м этаже) осуществляется хранение оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 «б» ППР в РФ.	01.12.2022	
9.	Противопожарная дверь в помещении теплоузла не оборудована приспособлениями для её самозакрывания с уплотнением в притворах.	п.24 ППР в РФ; ч. 4 ст. 4, ч.1.ст. 6 № 123-ФЗ.	01.12.2022	
10.	В ограждающих конструкциях, разделяющих части здания и помещений различных классов функциональной пожарной опасности (Ф 4.1 и Ф 5.2), отсутствуют двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, а именно: дверь между помещениями класса Ф 5.2 (архив на 3-м этаже) и Ф 4.1 (помещения школы).	ч.1 ст. 88, таблицы 23 и 24 №123 - ФЗ.	01.12.2022	
11.	В местах пересечения перекрытий на пластиковых трубопроводах канализации не установлены противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам (в помещении библиотеки расположенной на 1-м этаже).	ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч.4 ст. 137 № 123-ФЗ.	01.12.2022	
12.	На дверях, выходящих на лестничные клетки, отсутствуют приспособления для их самозакрывания.	п. 24 ППР в РФ; ч.4 ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.2.24, п. 4.4.6 СП 1.13130.2020.	01.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
Павловцева Ольга Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Вараино-Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Архангельска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области
Узких Владимир Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.