



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

От 02.12.2021 № 942/2021

17 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области – заместителя Главного государственного санитарного врача по Архангельской области Антонова Андрея Георгиевича от 02.11.2021 № 942

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Тарасова Юлия Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

1. Михайлова Елена Михайловна – помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
2. Сабреева Дарья Владимировна – врач по общей гигиене отдела по работе с потребителями услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
3. Пучкова Наталья Викторовна – помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
4. Куликова Наталья Юрьевна – врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
5. Абрамовская Ольга Владимировна – врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) деятельности, действия (бездействие) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» (далее – МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг), в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

3) зданий, помещений, сооружений, линейных объектов, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, юридический адрес: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1, ИНН 2901041895, ОГРН 1022900546437

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по «02» декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«19» ноября 2021 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч. 00 мин.

«23» ноября 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч. 30 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «23» ноября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «23» ноября 2021 г., 12 час. 30 мин.

по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 23.11.2021;

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г.

по «19» ноября 2021 г.

по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

3) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г., 11 час. 27 мин.

по «23» ноября 2021 г., 11 час. 45 мин.

по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 19.11.2021 г.

Акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 19.11.2021 г.

Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (БГКП) от 19.11.2021 г.

Акт (протокол) отбора проб воды от 23.11.2021 г.

Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (COVID-19) от 23.11.2021 г.

Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (паразитология) от 23.11.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г., 12 час. 20 мин.

по «23» ноября 2021 г. 11 час. 40 мин.

по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Карта измерения температуры готовых блюд от 19.11.2021

Протокол измерения искусственной освещенности от 25.11.2021 № Ц-1352/09

Протокол измерения параметров микроклимата от 18.11.2021 № Ц-1303/09

Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 № Ц-1349/09

Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 № Ц-1350/09

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) испытание

в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г., 13 час. 30 мин.

по «25» ноября 2021 г.

по адресам: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 26; 163001, Архангельская область, г. Архангельск, просп. Троицкий д. 164, корп. 1; 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24.

по результатам которого составлен:

Протокол лабораторных испытаний № а4325 от 22.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 11448 от 23.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № а4389 от 24.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № а4388 от 24.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 11449 от 24.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 11525 от 25.11.2021 г.

Протокол лабораторных испытаний № 11450 от 02.12.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

б) экспертиза

в следующие сроки:

с «19» ноября 2021 г., 15 час. 10 мин.

по «25» ноября 2021 г., 17 час. 00 мин.

по адресу: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, просп. Троицкий д. 164, корп. 1

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1686/1100

Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1684/1100

Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1685/1100

Экспертное заключение от 26.11.2021 г. № Ц-1689/1100

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Документы, подтверждающие вещное право на объект по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1
- 2) Устав, изменения к Уставу.
- 3) Выписка из утверждённого руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.
- 4) Договоры:
 - на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твёрдых бытовых отходов;
 - на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
 - на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
 - на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
 - о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
 - на организацию питания учащихся;
 - на поставку бутилированной воды;
 - на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
 - на уборку помещений.
- 5) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, дезинфекции, вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп.
- 6) Технический паспорт зданий школы с указанием названий всех помещений и площадей, зонированием территорий.
- 7) Сведения о списочном составе всех классов, информация о классах и закрепленных за ними кабинетах (классные кабинеты).
- 8) Списки учащихся с указанием их роста «без обуви» или «с обувью» (с соответствующей отметкой), а также указанием порядкового номера детей в списке, заверенные должным образом руководителем образовательной организации; схема рассадки детей относительно окон в классе, заверенные должным образом руководителем образовательной организации.
- 9) Расписание уроков по всем классам на первое полугодие 2021-2022 учебного года, включая факультативные занятия, расписание звонков, календарный учебный график, учебные планы, в том числе режим работы с целью минимизации контактов обучающихся в целях предупреждения распространения COVID-19, утвержденные руководителем образовательной организации.
- 10) Личные медицинские книжки работников организации.
- 11) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список контингентов за 2020-2021 г.г.

- 12) Информация о площади обеденного зала, количестве обеденных столов и посадочных мест в обеденном зале.
- 13) Численность детей, требующих индивидуального подхода к питанию с заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия (отдельно для в 1-4 классов, 5-11 классов).
- 14) Сведения по охвату учащихся горячим питанием (в 1-4 классах, 5-11 классах, всего).
- 15) График работы столовой, график питания учащихся 1-4 классов.
- 16) Основное двухнедельное меню для учащихся по возрастным группам (7-11 и 12-18 лет), утвержденное руководителем образовательной организации, фактическое меню за 2 недели, предшествующих проверке, технологические карты.
- 17) Сведения по укомплектованию столовой школы холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 18) Сведения об укомплектовании оборудованием физкультурно-спортивной зоны на территории школы, спортивного зала.
- 19) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании школы.
- 20) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации за месяц, предшествующий проверке, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.
- 21) Информация о проведенных учебных курсах персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудников по вопросам предупреждения COVID-19.
- 22) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 23) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 24) Журнал учета контроля термометрии у работников, учащихся.
- 25) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха
- 26) Списки работников прошедших вакцинацию против COVID-19, переболевших COVID-19 и имеющих медицинский отвод за последние полгода и сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) установлено:

п. 1.5 (в соответствии с п.2 ст.5, ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложения 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» нарушены сроки проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13.07.2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»); приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1685/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» организация прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, организация иммунопрофилактики работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Заключение терапевта о допуске к выполнению работ в данной профессии отсутствует в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений).

Отсутствует **отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации** в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений).

Сведения о профилактических прививках представлены в неполном объеме:

- отсутствует **отметка о вакцинации/ревакцинации против дифтерии и столбняка** в ЛМК сотрудников: Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Лептянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

-отсутствует **отметка о вакцинации против гепатита В (или вакцинальный комплекс пройден не в полном объеме)** в ЛМК сотрудников: Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Поткин Андрей Александрович (педагог доп. образования), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник) (V2от 09/01/18), Лептянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

-отсутствует **отметка о вакцинации/ревакцинации против кори** в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Лептянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

- отсутствует **отметка о вакцинации/ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2** в ЛМК сотрудников: Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка);

- отсутствует **отметка о вакцинации против гриппа** в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Антрушина Елена Леонидовна (учитель рус.языка и литерат.), Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Бояркин Андрей Алексеевич (учитель физкультуры), Веретнова Ирина Вячеславовна (уборщик сл.помещений), Водяникова Марина Анатольевна (учитель начальных классов), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Дедеулева Мария Семеновна (учитель математики), Долгалеv Ростислав Сергеевич (учитель истории и обществознания), Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Калининченко Мария Викторовна (учитель начальных классов), Клокотов Антон Алексеевич (техник), Кокунова Людмила Васильевна (социальный педагог), Кондаков Александр Леонидович (слесарь-сантехник), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Кошкина Светлана Анатольевна (учитель истории), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Кук Анастасия Вадимовна (учитель начальных классов), Кузавлева Алла Владимировна (учитель математики и информатики), Кузнецова Марина Игнатьевна (учитель начальных классов), Ларсен Глеб Сергеевич (учитель математики и информатики), Ларченко Наталья Владимировна (учитель иностранного языка), Левшова Ульяна Александровна (учитель иностранного языка), Литомина Анастасия Анатольевна (учитель начальных классов), Матвеева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мельничек Светлана Вацлавовна (учитель начальных классов), Меньшикова Инга Владимировна (уборщик служебных помещений (совм.)), Ушакова Инга Александровна (зав.производством), Миллер Ольга Николаевна (учитель иностранного языка), Минина Екатерина Васильевна (сторож), Невзорова Ирина Николаевна

(документовед), Никонорова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Огаркова Светлана Валерьевна (зам.директора по ВР), Павлова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Павловцева Ольга Николаевна (директор школы), Патракова Анна Сергеевна (учитель иностранного языка), Попова Елена Валерьевна (учитель начальных классов), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений (совм.)), Поткин Андрей Александрович (пед.доп.образования), Раевская Елизавета Николаевна (учитель математики), Ручьева Анна Андреевна (учитель биологии), Салманов Евгений Владимирович (учитель технического труда), Бобрецова Юлия Николаевна (учитель физкультуры), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Федотова Любовь Антоновна (учитель-логопед), Фирсова Марина Георгиевна (учитель физики), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Новоселова Ульяна Сергеевна (учитель математики и информатики), Мусникова Наталия Викторовна (повар детского питания), Ширалиев Константин Викторович (педагог-психолог), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник), Шулюкас Станислав Константинович (препод.-организатор ОБЖ), Юрьева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мороз Ирина Владимировна (повар детского питания), Кривополенова Людмила Николаевна (учитель начальных классов), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии), Векишина Ирина Александровна (учитель русского языка и литературы), Балашова Валерия Сергеевна (учитель русского языка и литературы), Марцюга Лионора Сергеевна (учитель начальных классов), Сальникова Татьяна Зосимовна (подсобный рабочий).

п. 2.2., 2.2.1. Территория школы по периметру ограждена металлическим забором.

п. 2.2.3. Заключен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоИнтегратор».

п. 2.4.1. Вход в здание оборудован тамбуром.

п. 2.4.2., 3.4.14 Наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «А» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 37 – 69,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,6 кв.м,

- 5 «Г» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 32 – 72,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,6 кв.м,

- 6 «А» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 40 – 71,7 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,6 кв.м,

- 7 «Б» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 32 – 72,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,5 кв.м,

- 8 «В» класс по списку 21 ребенок, площадь кабинета № 41 – 54,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,6 кв.м,

- 9 «А» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 40 – 71,7 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,9 кв.м,

- 9 «Б» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 2 – 71,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,8 кв.м,

- 10 «А» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 34 – 90,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 3,2 кв.м.

Не обеспечивается наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «Б» класс по списку 32 ребенка, площадь кабинета № 28 – 55,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,

- 1 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 15 – 58,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м,

- 1 «Г» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №17 – 52,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,

- 2 «А» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 12 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,

- 2 «Б» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 16 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м,
- 2 «В» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 19 – 53,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 3 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 3 «Б» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 3 «В» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 3 «Г» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м
- 4 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 4 «Б» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 4 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 4 «Г» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 5 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 5 «Б» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 3 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 5 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 29 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 6 «Б» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 6 «В» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 7 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 7 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 41 – 54,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 8 «А» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 11 – 33,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,5 кв.м,
- 8 «Б» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 9 «В» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 14 – 36,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 11 «А» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м.

п. 2.4.3 (Гл. 6. Таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)

Подбор мебели в кабинете № 28 (1 «Б» класс) проведён с учётом роста детей, что подтверждается протоколом измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 года № Ц-1350/09.

Подбор мебели в кабинете № 12 (2 «А» класс) проведён с учётом роста детей, что подтверждается протоколом измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 года № Ц-1349/09.

п. 2.4.4. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками.

п. 2.4.6.2. В моечной обнаружен инвентарь (5 ложек для соуса), используемый для раздачи и порционирования блюд, без мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из нержавеющей стали, а не из дерева твердых лиственных пород.

п. 2.4.11. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

Туалетные кабинки оснащены держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах, ведрами для сбора мусора.

Умывальные раковины обеспечены мылом, полотенцами, ведрами для сбора мусора.

п. 2.4.13. Окна кабинетов №№ 19, 29, 34 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

п. 2.5.2 В кабинетах №№ 10, 35, лаборантской кабинета труда обнаружены дефекты отделки пола (расхождение линолеумного покрытия по шву).

п. 2.5.3 Обнаружены дефекты отделки стен в кабинете № 1 (трещины), в медицинском кабинете (трещины, сколы покраски), в процедурном кабинете (трещины), кабинете № 41 (трещины).

Обнаружены дефекты отделки потолка (следы протекания) в кабинете № 15, лаборантской кабинета труда.

п. 2.6.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 25.11.2021 года № 11525 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана после фильтра в столовой соответствует гигиеническим нормативам.

п. 2.7., 2.7.1. (п. 98. Таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») В соответствии с протоколами измерения параметров микроклимата от 25.11.2021 года № Ц-1351/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха в кабинетах №№ 4, 12, 19, 28, 36, 40, спортивном зале соответствуют гигиеническим требованиям.

п. 2.7.2. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

п. 2.7.3. Учебные кабинеты оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха.

п. 2.8.2. В классах обеспечено наличие естественного освещения.

п. 2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стекла: в туалете для мальчиков на 2 этаже обнаружено стекло с трещиной.

п. 2.8.5. В соответствии с протоколом измерений искусственной освещенности от 25.11.2021 года № Ц-1352/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровень искусственной освещенности в кабинетах № 4, 12, 28, 36, 40, спортивном зале соответствует гигиеническим требованиям.

п. 2.8.9. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

п. 2.9.7. Школой созданы условия для мытья рук обучающихся.

п. 2.11.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 24.11.2021 года № а4388 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в смывах с объектов внешней среды в кабинете № 28 (1 «Б» класс) яйца гельминтов не обнаружены.

п. 3.4.15, 3.4.16 (гл. VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») В соответствии с экспертным заключением от 26.11.2021 года № Ц-1689/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» образовательная нагрузка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 классов не соответствует гигиеническому нормативу: по вторникам проводится 5 уроков, при этом в течении недели предусмотрено только 2 урока физической культуры.

п. 3.5.15 В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не обеспечены источниками местного искусственного освещения.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

п.п. 2.18., 3.4., 3.10. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 22.11.2021 года № а4325 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» эффективность санитарной обработки в МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 (смыв с тарелки для 1-х блюд) по показателю БГКП не соответствует гигиеническим требованиям (обнаружены БГКП в пробе смыва № 4325/2 – смыв с тарелки для 1-х блюд).

п. 5.2 В соответствии с картой измерения температуры готовых блюд от 19.11.2021 года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» температура горячих блюд «Щи из свежей капусты с картофелем и сметаной», «Запеканка картофельная с мясом», «Соус томатный на мясном бульоне» соответствует температуре, указанной в технологических картах.

п.п. 8.1.2., 8.1.2.3. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 02.12.2021 года № 11450 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» коэффициент выполнения калорийности блюд обеда: «Щи из свежей капусты с картофелем и сметаной», «Запеканка картофельная с отварным мясом и томатным соусом», «Салат из свеклы с яблоком», «Напиток витошка», «Хлеб пшеничный», «Хлеб дарницкий» составляет 0,9-1,0 %.

п. 8.1.2 (таблица №3 приложение 10), п. 8.1.2.3 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1684/1100 основное (примерное) меню (двухнедельный период) для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяцы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Распределение энергетической ценности в полдник в 1-ю и 2-ю неделю в основном (примерном) двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяцы составляет 21,8% и 22,1% соответственно, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).

п. 8.1.2, таблица №3 приложение 9 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 фактическое меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Средний суммарный объем блюд в полдник в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 279г при нормативе не менее 300г, что не соответствует гигиеническим нормативам.

п. 8.1.2, таблица №3 приложение 10, п. 8.1.2.3 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 Распределение энергетической ценности на полдник во 2-ю неделю в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 22,1%, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 23.11.2021 года № 11448 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проба «Щи из свежей капусты с картофелем и сметаной» по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 24.11.2021 года № 11449 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» проба «Запеканка картофельная с мясом» по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011.

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлено:

п. 2.2. Термометрия работников и учеников проводится на входе с отражением информации в журнале проведения измерения температуры тела.

п. 2.3., п. 3.1. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 24.11.2021 г. № а4389 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» в смывах с объектов внешней среды в кабинетах № 28 (1 «Б» класс), кабинете № 36 (3 «В» класс) вирус SARS-CoV-2 (COVID-19) не обнаружен.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1			
1	<p>В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1685/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» организация прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, организация иммунопрофилактики работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:</p> <p>Заключение терапевта о допуске к выполнению работ в данной профессии отсутствует в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений).</p> <p>Отсутствует отметка о прохождении</p>	<p>п. 1.5 СП-3648-20 (в соответствии с п.2 ст.5, ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложения 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по</p>	<p>МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг</p>

<p>профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений). Сведения о профилактических прививках представлены в неполном объеме:</p> <p>- отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против дифтерии и столбняка в ЛМК сотрудников: Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);</p> <p>-отсутствует отметка о вакцинации против гепатита В (или вакцинальный комплекс пройден не в полном объеме) в ЛМК сотрудников: Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Поткин Андрей Александрович (педагог доп. образования), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник) (V2от 09/01/18), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);</p> <p>-отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против кори в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);</p> <p>- отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 в ЛМК сотрудников: Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка);</p> <p>- отсутствует отметка о вакцинации против гриппа в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Антрушина Елена Леонидовна (учитель рус.языка и литерат.), Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож),</p>	<p>эпидемическим показаниям»</p> <p>нарушены сроки проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13.07.2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»); приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»</p>	
---	---	--

Бояркин Андрей Алексеевич (учитель физкультуры), Веретнова Ирина Вячеславовна (уборщик сл.помещений), Водяникова Марина Анатольевна (учитель начальных классов), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Дедеулева Мария Семеновна (учитель математики), Долгалев Ростислав Сергеевич (учитель истории и обществознания), Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Калининко Мария Викторовна (учитель начальных классов), Клокотов Антон Алексеевич (техник), Кокунова Людмила Васильевна (социальный педагог), Кондаков Александр Леонидович (слесарь-сантехник), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Кошкина Светлана Анатольевна (учитель истории), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Кук Анастасия Вадимовна (учитель начальных классов), Кузавлева Алла Владимировна (учитель математики и информатики), Кузнецова Марина Игнатьевна (учитель начальных классов), Ларсен Глеб Сергеевич (учитель математики и информатики), Ларченко Наталья Владимировна (учитель иностранного языка), Левшова Ульяна Александровна (учитель иностранного языка), Литомина Анастасия Анатольевна (учитель начальных классов), Матвеева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мельничек Светлана Вацлавовна (учитель начальных классов), Меньшикова Инга Владимировна (уборщик служебных помещений (совм.)), Ушакова Инга Александровна (зав.производством), Миллер Ольга Николаевна (учитель иностранного языка), Минина Екатерина Васильевна (сторож), Невзорова Ирина Николаевна (документовед), Никонорова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Огаркова Светлана Валерьевна (зам.директора по ВР), Павлова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Павловцева Ольга Николаевна (директор школы), Патракова Анна Сергеевна (учитель иностранного языка), Попова Елена Валерьевна (учитель начальных классов), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений (совм.)), Поткин Андрей Александрович (пед.доп.образования), Раевская Елизавета

	<p>Николаевна (учитель математики), Ручьева Анна Андреевна (учитель биологии), Салманов Евгений Владимирович (учитель технического труда), Бобрецова Юлия Николаевна (учитель физкультуры), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Федотова Любовь Антоновна (учитель-логопед), Фирсова Марина Георгиевна (учитель физики), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Новоселова Ульяна Сергеевна (учитель математики и информатики), Мусникова Наталия Викторовна (повар детского питания), Ширалиев Константин Викторович (педагог-психолог), Шулиокас Константин Владиславович (старший сторож, дворник), Шулиокас Станислав Константинович (препод.-организатор ОБЖ), Юрьева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мороз Ирина Владимировна (повар детского питания), Кривополенова Людмила Николаевна (учитель начальных классов), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии), Векшина Ирина Александровна (учитель русского языка и литературы), Балашова Валерия Сергеевна (учитель русского языка и литературы), Марцюга Лионора Сергеевна (учитель начальных классов), Сальникова Татьяна Зосимовна (подсобный рабочий).</p>		
2	<p>Не обеспечивается наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 «Б» класс по списку 32 ребенка, площадь кабинета № 28 – 55,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, - 1 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 15 – 58,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м, - 1 «Г» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №17 – 52,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м, - 2 «А» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 12 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м, - 2 «Б» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 16 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м, - 2 «В» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 19 – 53,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, 	п. 2.4.2., 3.4.14 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

<p>- 3 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, - 3 «Б» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, - 3 «В» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м, - 3 «Г» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м - 4 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, - 4 «Б» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, - 4 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, - 4 «Г» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м, - 5 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, - 5 «Б» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 3 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, - 5 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 29 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м, - 6 «Б» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, - 6 «В» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, - 7 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м, - 7 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 41 – 54,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, - 8 «А» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 11 – 33,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,5 кв.м, - 8 «Б» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м, - 9 «В» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 14 – 36,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,</p>		
--	--	--

	- 11 «А» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м.		
3	В моечной обнаружен инвентарь (5 ложек для соуса), используемый для раздачи и порционирования блюд, без мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из нержавеющей стали, а не из дерева твердых лиственных пород. Частично устранено в ходе проверки: на инвентарь (5 ложек для соуса), используемый для раздачи и порционирования блюд, нанесена мерная метка объема.	п. 2.4.6.2 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
4	Окна кабинетов №№ 19, 29, 34 не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами.	п. 2.4.13 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
5	В кабинетах №№ 10, 35, лаборантской кабинета труда обнаружены дефекты отделки пола (расхождение линолеумного покрытия по шву).	п. 2.5.2 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
6	Обнаружены дефекты отделки стен в кабинете № 1 (трещины), в медицинском кабинете (трещины, сколы покраски), в процедурном кабинете (трещины), кабинете № 41 (трещины). Обнаружены дефекты отделки потолка (следы протекания) в кабинете № 15, лаборантской кабинета труда.	п. 2.5.3 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
7	Остекление окон выполнено не из цельного стекла: в туалете для мальчиков на 2 этаже обнаружено стекло с трещиной.	п. 2.8.3 СП 3648-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
8	В соответствии с экспертным заключением от 26.11.2021 года № Ц-1689/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» образовательная нагрузка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям: Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 классов не соответствует гигиеническому нормативу: по вторникам проводится 5 уроков, при этом в течении недели предусмотрено только 2 урока физической культуры.	п. 3.4.15, 3.4.16 СП 3648-20 (гл. VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»)	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
9	В кабинете информатики рабочие места	п. 3.5.15 СП 3648-20	МБОУ

	обучающихся с компьютером (ноутбуком) не обеспечены источниками местного искусственного освещения.		Архангельская СШ Соловецких юнг
10	В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 22.11.2021 года № а4325 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» эффективность санитарной обработки в МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 (смыв с тарелки для 1-х блюд) по показателю БГКП) не соответствует гигиеническим требованиям (обнаружены БГКП в пробе смыва № 4325/2 – смыв с тарелки для 1-х блюд).	п.п. 2.18., 3.4., 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
11	В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1684/1100 основное (примерное) меню (двухнедельный период) для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяцы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям: Распределение энергетической ценности в полдник в 1-ю и 2ю неделю в основном (примерном) двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяцы составляет 21,8% и 22,1% соответственно, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).	п. 8.1.2 (таблица №3 приложение 10), п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
12	В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 фактическое меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям: Средний суммарный объем блюд в полдник в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 279г при нормативе не менее 300г, что не	п. 8.1.2, таблица №3 приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

	соответствует гигиеническим нормативам.		
13	В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 Распределение энергетической ценности на полдник во 2-ю неделю в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 22,1%, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).	п. 8.1.2. таблица №3 приложение 10, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Фотоприложение
- 2) Протокол осмотра
- 3) Акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 19.11.2021 г.
- 4) Акт (протокол) отбора проб кулинарных изделий от 19.11.2021 г.
- 5) Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (БГКП) от 19.11.2021 г.
- 6) Акт (протокол) отбора проб воды от 23.11.2021 г.
- 7) Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (COVID-19) от 23.11.2021 г.
- 8) Акт (протокол) отбора проб на исследование смывов (паразитология) от 23.11.2021 г.
- 9) Карта измерения температуры готовых блюд от 19.11.2021
- 10) Протокол измерения искусственной освещенности от 25.11.2021 № Ц-1352/09
- 11) Протокол измерения параметров микроклимата от 18.11.2021 № Ц-1303/09
- 12) Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 № Ц-1349/09
- 13) Протокол измерения ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и расстояний между предметами оборудования от 25.11.2021 № Ц-1350/09
- 14) Протокол лабораторных испытаний № а4325 от 22.11.2021 г.
- 15) Протокол лабораторных испытаний № 11448 от 23.11.2021 г.
- 16) Протокол лабораторных испытаний № а4389 от 24.11.2021 г.
- 17) Протокол лабораторных испытаний № а4388 от 24.11.2021 г.
- 18) Протокол лабораторных испытаний № 11449 от 24.11.2021 г.
- 19) Протокол лабораторных испытаний № 11525 от 25.11.2021 г.
- 20) Протокол лабораторных испытаний № 11450 от 02.12.2021 г.
- 21) Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1686/1100
- 22) Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1684/1100
- 23) Экспертное заключение от 25.11.2021 г. № Ц-1685/1100
- 24) Экспертное заключение от 26.11.2021 г. № Ц-1689/1100

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Архангельской области
(должность)

Тар
(подпись)

Тарасова Ю.В.

(ФИО инспектора
(руководителя группы
инспекторов),
проводившего выездной
проверки)

Ознакомлена. 02.12.2021 г. Директор Русе Тарасова Е.Н. Тарасова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Мероприятие по контролю № 942 от 02.11.2021 г.
Дата размещения сведений о выездной проверке в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий – 02.11.2021
Учетный номер КНМ - 29210041000101310548



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, E-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 942 от 02.11.2021 г.)
163065, Архангельская область, г.

Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 от 23.11.2021 г. время 10 ч. 00 мин.
место составления

Тарасова Юлия Владимировна ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел. 8 (8182) 21-04-72, Email: detigig@29.rospotrebnadzor.ru

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и тд.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в присутствии контролируемого лица (его представителя): Павловцевой Ольги Николаевны директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» (далее – МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг)

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр:

Территории, кабинетов, санитарных узлов, коридоров, обеденного зала, пищеблока МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

(Наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг
2.	адрес местонахождения	163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	
5.	ведомственная классификация	-

6.	классификатор предприятий торговли	-					
7.	наличие ППК	-					
8.	наличие ИИИ, ВИЗ	-					
9.	руководитель: ФИО, должность	Павловцева Ольга Николаевна - директор					
10.	телефон, факс, E-mail						
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего						
	женщины						
	подростки 15-17 лет						

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящемуся по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

фамилия, имя отчество

дата и место рождения

место работы, адрес предприятия (учреждения, организации)

занимаемая должность

домашний адрес

Сведения о юридическом лице:

Наименование

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

ОКПО

ИНН

2901041895

ОГРН

1022900546437

р/счет

-

адрес предприятия (организации)

163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат «23» ноября 2021 г. в «10» час. «00» мин.

Осмотр окончен «23» ноября 2021 г. в «12» час. «30» мин.

Участствующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

- каких именно

Осмотром установлено:

Территория школы по периметру ограждена металлическим забором.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Термометрия работников и учеников проводится на входе с отражением информации в журнале проведения измерения температуры тела.

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений.

Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

В классах обеспечено наличие естественного освещения.

Окна кабинетов №№ 19, 29, 34 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

Учебные кабинеты оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха.

В кабинетах №№ 10, 35, лаборантской кабинета труда обнаружены дефекты отделки пола (расхождение линолеумного покрытия по шву).

Обнаружены дефекты отделки стен в кабинете № 1 (трещины), в медицинском кабинете (трещины, сколы покраски), в процедурном кабинете (трещины), кабинете № 41 (трещины).

Обнаружены дефекты отделки потолка (следы протекания) в кабинете № 15, лаборантской кабинета труда.

На пищеблоке в моечной обнаружен инвентарь (5 ложек для соуса), используемый для раздачи и порционирования блюд, без мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах.

Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из нержавеющей стали, а не из дерева твердых лиственных пород.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

Туалетные кабины оснащены держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитаз, ведрами для сбора мусора.

Умывальные раковины обеспечены мылом, полотенцами, ведрами для сбора мусора.


Остекление окон выполнено не из цельного стекла: в туалете для мальчиков на 2 этаже обнаружено стекло с трещиной.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

К протоколу прилагается: фотоприложение


Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)

О.Н. Павловцева 

23.11.2021 г.

подпись лица, составившего протокол


Ю.В. Тарасова 

23.11.2021 г.

Участовавшие (присутствовавшие) лица

23.11.2021 г.

копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)

О.Н. Павловцева 

23.11.2021 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 02.12.2021 № 942/пр.

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Тарасовой Ю.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» ноября 2021 г. № 942 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» (далее – МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг) по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1, ИНН 2901041895, ОГРН 1022900546437

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):

п. 1.5 (в соответствии с п.2 ст.5, ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложения 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» нарушены сроки проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13.07.2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»); приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1685/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» организация прохождения медицинских осмотров,

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, организация иммунопрофилактики работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Заключение терапевта о допуске к выполнению работ в данной профессии отсутствует в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений).

Отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в копии ЛМК сотрудника Бояркина Ольга Николаевна (уборщик служебных помещений).

Сведения о профилактических прививках представлены в неполном объеме:

- отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против дифтерии и столбняка в ЛМК сотрудников: Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

-отсутствует отметка о вакцинации против гепатита В (или вакцинальный комплекс пройден не в полном объеме) в ЛМК сотрудников: Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Поткин Андрей Александрович (педагог доп. образования), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник) (V2от 09/01/18), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

-отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против кори в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

- отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 в ЛМК сотрудников: Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка);

- отсутствует отметка о вакцинации против гриппа в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Антрушина Елена Леонидовна (учитель рус.языка и литерат.), Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Бояркин Андрей Алексеевич (учитель физкультуры), Веретнова Ирина Вячеславовна (уборщик сл.помещений), Водяникова Марина Анатольевна (учитель начальных классов), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Дедеулева Мария Семеновна (учитель математики), Долгалев Ростислав Сергеевич (учитель истории и обществознания), Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Калининченко Мария Викторовна (учитель начальных классов), Клокотов Антон Алексеевич (техник), Кокунова Людмила Васильевна (социальный педагог), Кондаков Александр Леонидович (слесарь-сантехник), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Кошкина Светлана Анатольевна (учитель истории), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Кук Анастасия Вадимовна (учитель начальных классов), Кузавлева Алла Владимировна (учитель математики и информатики), Кузнецова Марина Игнатьевна (учитель начальных классов), Ларсен Глеб Сергеевич (учитель математики и информатики), Ларченко Наталья Владимировна (учитель иностранного языка), Левшова Ульяна Александровна (учитель иностранного языка), Литомина Анастасия Анатольевна (учитель начальных классов), Матвеева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мельничек Светлана Вацлавовна (учитель начальных классов), Меньшикова Инга Владимировна (уборщик служебных помещений (совм.)), Ушакова Инга Александровна (зав.производством), Миллер Ольга Николаевна (учитель иностранного языка), Минина Екатерина Васильевна (сторож), Невзорова Ирина Николаевна (документовед), Никонорова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Огаркова Светлана Валерьевна (зам.директора по ВР), Павлова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Павловцева Ольга Николаевна (директор школы), Патракова Анна Сергеевна (учитель иностранного языка), Попова Елена Валерьевна (учитель начальных классов), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений (совм.)), Поткин Андрей Александрович (пед.доп.образования), Раевская Елизавета Николаевна (учитель математики), Ручьева Анна

Андреевна (учитель биологии), Салманов Евгений Владимирович (учитель технического труда), Бобрецова Юлия Николаевна (учитель физкультуры), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Федотова Любовь Антоновна (учитель-логопед), Фирсова Марина Георгиевна (учитель физики), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Новоселова Ульяна Сергеевна (учитель математики и информатики), Мусникова Наталия Викторовна (повар детского питания), Ширалиев Константин Викторович (педагог-психолог), Шулиокас Константин Владиславович (старший сторож, дворник), Шулиокас Станислав Константинович (препод.-организатор ОБЖ), Юрьева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мороз Ирина Владимировна (повар детского питания), Кривополенова Людмила Николаевна (учитель начальных классов), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии), Векшина Ирина Александровна (учитель русского языка и литературы), Балашова Валерия Сергеевна (учитель русского языка и литературы), Марцюга Лионора Сергеевна (учитель начальных классов), Сальникова Татьяна Зосимовна (подсобный рабочий).

п. 2.4.2., 3.4.14 Не обеспечивается наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий:

- 1 «Б» класс по списку 32 ребенка, площадь кабинета № 28 – 55,6 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 1 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 15 – 58,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м,
- 1 «Г» класс по списку 28 детей, площадь кабинета №17 – 52,3 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 2 «А» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 12 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 2 «Б» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 16 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м,
- 2 «В» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 19 – 53,2 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 3 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 3 «Б» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 3 «В» класс по списку 31 ребенок, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 3 «Г» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м
- 4 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 33 – 57,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 4 «Б» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 36 – 52,0 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 4 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 10 – 55,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 4 «Г» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 18 – 55,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,9 кв.м,
- 5 «А» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 5 «Б» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 3 – 52,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 5 «В» класс по списку 30 детей, площадь кабинета № 29 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 6 «Б» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 38 – 50,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 6 «В» класс по списку 27 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,

- 7 «А» класс по списку 29 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,8 кв.м,
- 7 «В» класс по списку 28 детей, площадь кабинета № 41 – 54,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 8 «А» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 11 – 33,8 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,5 кв.м,
- 8 «Б» класс по списку 26 детей, площадь кабинета № 4 – 53,1 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,0 кв.м,
- 9 «В» класс по списку 22 ребенка, площадь кабинета № 14 – 36,5 кв.м, площадь на одного ребёнка 1,7 кв.м,
- 11 «А» класс по списку 25 детей, площадь кабинета № 35 – 53,9 кв.м, площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м.

п. 2.4.6.2 Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнено из нержавеющей стали, а не из дерева твердых лиственных пород.

п. 2.4.13. Окна кабинетов №№ 19, 29, 34 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами.

п. 2.5.2 В кабинетах №№ 10, 35, лаборантской кабинета труда обнаружены дефекты отделки пола (расхождение линолеумного покрытия по шву).

п. 2.5.3 Обнаружены дефекты отделки стен в кабинете № 1 (трещины), в медицинском кабинете (трещины, сколы покраски), в процедурном кабинете (трещины), кабинете № 41 (трещины).

Обнаружены дефекты отделки потолка (следы протекания) в кабинете № 15, лаборантской кабинета труда.

п. 2.8.3. Остекление окон выполнено не из цельного стекла: в туалете для мальчиков на 2 этаже обнаружено стекло с трещиной.

п. 3.4.15, 3.4.16 (гл. VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») В соответствии с экспертным заключением от 26.11.2021 года № Ц-1689/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» образовательная нагрузка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 классов не соответствует гигиеническому нормативу: по вторникам проводится 5 уроков, при этом в течении недели предусмотрено только 2 урока физической культуры.

п. 3.5.15 В кабинете информатики рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) не обеспечены источниками местного искусственного освещения.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

п. 8.1.2 (таблица №3 приложение 10), п. 8.1.2.3 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1684/1100 основное (примерное) меню (двухнедельный период) для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяца в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует требованиям:

Распределение энергетической ценности в полдник в 1-ю и 2-ю неделю в основном (примерном) двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет на период сентябрь-февраль месяца составляет 21,8% и 22,1% соответственно, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).

п. 8.1.2, таблица №3 приложение 9 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 фактическое меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1 не соответствует

требованиям:

Средний суммарный объем блюд в полдник в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 279г при нормативе не менее 300г, что не соответствует гигиеническим нормативам.

п. 8.1.2. таблица №3 приложение 10, п. 8.1.2.3 в соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1686/1100 Распределение энергетической ценности на полдник во 2-ю неделю в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет за период с 08.11.2021 до 19.11.2021 года составляет 22,1%, что не соответствует гигиеническим нормативам (при гигиеническом нормативе 10-15%).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

1) Представить заключение терапевта о допуске к выполнению работ в профессии в личной медицинской книжке (далее – ЛМК) Бояркиной Ольги Николаевны (уборщик служебных помещений).

Представить отметку о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в ЛМК Бояркиной Ольги Николаевны (уборщик служебных помещений).

Представить отметку о вакцинации/ревакцинации против дифтерии и столбняка в ЛМК следующих сотрудников: Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

Представить отметку о вакцинации против гепатита В (пройденном вакцинальном комплексе) в ЛМК следующих сотрудников: Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Поткин Андрей Александрович (педагог доп. образования), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник) (V2от 09/01/18), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

Представить отметку о вакцинации/ревакцинации против кори в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии);

Представить отметку о вакцинации против гриппа в ЛМК сотрудников: Артемьева Наталья Райнгольдовна (учитель географии), Антрушина Елена Леонидовна (учитель рус.языка и литерат.), Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Бояркин Андрей Алексеевич (учитель физкультуры), Веретнова Ирина Вячеславовна (уборщик сл.помещений), Водяникова Марина Анатольевна (учитель начальных классов), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Дедеулева Мария Семеновна (учитель математики), Долгалев Ростислав Сергеевич (учитель истории и обществознания), Елизарьев Алексей Владиславович (зам.директора по АХР), Калиниченко Мария Викторовна (учитель начальных классов), Клокотов Антон Алексеевич (техник), Кокунова Людмила Васильевна (социальный педагог), Кондаков Александр Леонидович (слесарь-сантехник), Короткова Надежда Леонидовна (калькулятор), Кошкина Светлана Анатольевна (учитель истории),

Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Кук Анастасия Вадимовна (учитель начальных классов), Кузавлева Алла Владимировна (учитель математики и информатики), Кузнецова Марина Игнатьевна (учитель начальных классов), Ларсен Глеб Сергеевич (учитель математики и информатики), Ларченко Наталья Владимировна (учитель иностранного языка), Левшова Ульяна Александровна (учитель иностранного языка), Литомина Анастасия Анатольевна (учитель начальных классов), Матвеева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мельничек Светлана Вацлавовна (учитель начальных классов), Меньшикова Инга Владимировна (уборщик служебных помещений (совм.)), Ушакова Инга Александровна (зав.производством), Миллер Ольга Николаевна (учитель иностранного языка), Минина Екатерина Васильевна (сторож), Невзорова Ирина Николаевна (документовед), Никонорова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Огаркова Светлана Валерьевна (зам.директора по ВР), Павлова Елена Ивановна (учитель начальных классов), Павловцева Ольга Николаевна (директор школы), Патракова Анна Сергеевна (учитель иностранного языка), Попова Елена Валерьевна (учитель начальных классов), Попова Светлана Александровна (уборщик служебных помещений (совм.)), Поткин Андрей Александрович (пед.доп.образования), Раевская Елизавета Николаевна (учитель математики), Ручьева Анна Андреевна (учитель биологии), Салманов Евгений Владимирович (учитель технического труда), Бобрецова Юлия Николаевна (учитель физкультуры), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка), Туркина Ольга Борисовна (педагог, библиотекарь), Федотова Любовь Антоновна (учитель-логопед), Фирсова Марина Георгиевна (учитель физики), Цыварева Ольга Николаевна (учитель музыки), Новоселова Ульяна Сергеевна (учитель математики и информатики), Мусникова Наталия Викторовна (повар детского питания), Ширалиев Константин Викторович (педагог-психолог), Шулюкас Константин Владиславович (старший сторож, дворник), Шулюкас Станислав Константинович (препод.-организатор ОБЖ), Юрьева Екатерина Владимировна (учитель начальных классов), Мороз Ирина Владимировна (повар детского питания), Кривополенова Людмила Николаевна (учитель начальных классов), Лепянин Дария Валерьевна (учитель технологии), Векшина Ирина Александровна (учитель русского языка и литературы), Балашова Валерия Сергеевна (учитель русского языка и литературы), Марцюга Лионора Сергеевна (учитель начальных классов), Сальникова Татьяна Зосимовна (подсобный рабочий).

2) Обеспечить наполняемость классов исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв.м при фронтальных формах занятий в следующих кабинетах: 28, 15, 17, 12, 16, 19, 10, 36, 33, 18, 38, 3, 29, 38, 35, 4, 41, 11, 4, 14.

3) Покрытие стола для работы с тестом (столешницу) выполнить из дерева твердых лиственных пород.

4) Окна кабинетов №№ 19, 29, 34 оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи или тканевыми шторами).

5) Провести ремонт пола с устранением дефектов поверхности в кабинетах №№ 10, 35, лаборантской кабинета труда.

6) Провести ремонт стен с устранением дефектов поверхности в кабинете № 1, в медицинском кабинете, в процедурном кабинете, кабинете № 41.

7) Провести ремонт потолка с устранением дефектов поверхности в кабинете № 15, лаборантской кабинета труда.

8) Выполнить остекление окон из цельного стекла в туалете для мальчиков на 2 этаже.

9) Составлять расписание с учетом продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1 класса.

10) Рабочие места обучающихся с компьютером (ноутбуком) в кабинете информатики обеспечить источниками местного искусственного освещения.

11) Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам распределение энергетической ценности за полдник в основном (примерном) двухнедельном меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет.

12) Обеспечить суммарный объем блюд фактического меню за полдник для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет.

13) Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам распределение энергетической ценности за полдник в фактическом меню для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет.

в срок до «01» декабря 2022 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области

Ю.В. Тарасова

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 02 » декабря 2022 г.


(подпись)

О.Н. Павловцева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 02.12.2021 № 942/2-пр.

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Тарасовой Ю.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «02» ноября 2021 г. № 942 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Архангельская средняя школа Соловецких юнг» (далее – МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг) по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1, ИНН 2901041895, ОГРН 1022900546437

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20):
п. 1.5 (в соответствии с п.2 ст.5, ст.10 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», приложения 2 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» нарушены сроки проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, установленные постановлением Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 13.07.2021 года № 8 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»); приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
В соответствии с экспертным заключением от 25.11.2021 года № Ц-1685/1100 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

- отсутствует отметка о вакцинации/ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 в личных медицинских книжках сотрудников: Бояркин Алексей Владимирович (ст.сторож), Гудаева Марина Александровна (учитель начальных классов), Крыжановская Людмила Геннадьевна (учитель начальных классов), Соколова Анна Алексеевна (учитель иностранного языка).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по адресу: 163065, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д.25, к.1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

1) Организовать вакцинацию всех работников МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции за исключением случаев медицинских противопоказаний к вакцинации.

в срок до «12» января 2022 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт отдела санитарного
надзора Управления
Роспотребнадзора по
Архангельской области

Ю.В. Тарасова

Тар

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *02 декабря* 20*19* г.

Павлу

О.Н. Павловцева
(инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу (получено лично)